



БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТЕЛЕМАТИКА

1113 София, ул. "акад. Г. Бончев" № 8, тел. 02 979 2896

Изх. № ОП2-5/24.04.2018г.

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Разяснения № 2 по Обява номер Обява № ОП2-1/20.04.2018 за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за доставка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: "Доставка и инсталация на 2 броя непрекъсваеми електрозахранващи устройства (UPS) във връзка с изграждане на Център за данни в Лаборатория по телематика към БАН"

Във връзка с поставени въпроси, Възложителят предоставя следните отговори:

Въпрос 1

По повод " Обява № ОП2 – 1 /16.04.2018 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за „Доставка и инсталация на 2 броя непрекъсваеми електрозахранващи устройства (UPS) във връзка с изграждане на Център за данни в Лаборатория по телематика към БАН“ имаме следните въпроси:

- Двата UPS-а в паралел ли ще работят или самостоятелно? В приложение 1 (заснемане) са дадени размерите само на едно помещение, както и в документацията никъде не е уточнен начина на работа. И двата UPS-а ли ще бъдат в това помещение? И дали е предвидена адекватна климатична система?

Отговор: Предвижда се двата UPS да работят паралелно и да бъдат инсталирани в едно помещение. При необходимост ще бъде предоставено съседно помещение с по-големи размери. Предвидено е проектиране и изграждане на климатична система, която ще обслужва машинната зала и помещението на UPS-ите, което проектиране и изграждане не е предмет на настоящата поръчка за доставка и инсталация на 2 броя непрекъсваеми електрозахранващи устройства (UPS).

Въпрос 2

- Едно от изискванията (т. 1.36 от ТС) е чрез безплатно приложение да бъде дадена възможност за дистанционно удостоверяване на правилността на монтажа (извършен от специалисти на възложителя). В дългогодишната ни практика не сме срещали такъв вариант, единственият възможен правилен вариант е на място да бъде установено, че всичко е подвързано правилно, все пак това са сериозни машини и носенето на 2-годишна гаранция изисква отговорно отношение. Възможно ли е това изискване да бъде пренебрегнато без негативни последици за участника?

Отговор: Възложителят поддържа изискванията си от Техническата спецификация.

За Възложител - съгласно Заповед номер 15 / 20.04.2018 г. на Директора на Лаборатория по Телематика при БАН:

Заличен подпис - чл.2, ал.1 Закон за
защита на личните данни

Монка Коцева
Зам.-Директор на лаборатория по телематика при БАН

